

石家庄长安区220千伏变电站新能源可开放容量及供电范围一览表（2026年第三季度）

序号	县域	乡镇/街道	所带村/街道	供电220千伏变电站	该县域供电220千伏主变名称	可开放并网容量（MW）	考虑在途项目后可开放容量（MW）	评估等级（仅考虑在途项	备注
1	长安区	谈固街道	谈固街道(谈固社区、瑞城一社区、瑞城二社区)	贤兴220千伏变电站	220千伏贤兴站2号主变 220千伏贤兴站3号主变	78.54 78.45	78.45 78.45	绿色 绿色	
		胜北街道、桃园镇、高营镇、长丰街道	胜北街道(顺柳巷社区、义堂小区社区、石纺路第一社区、石纺路第二社区、义堂社区、吴家庄社区、)桃园镇(柳辛庄、柳林铺)高营镇(西古城、东古城、北高营)长丰街道(沿西街社区、运河桥社区、北方社区、沿东社区、长丰联合社区、沿丰社区、康馨雅苑社区、亚龙社区、北翟营社区、南翟营社区、土贤庄社区、建华家园社区、仁华家园社区、谈安社区、北城国际社区、保利花园第一社区、紫晶悦城第一社区、永乐沁园社区、悦城第二社区、保利花园第二社区)	古城220千伏变电站	220千伏古城站1号主变	78.45	78.45	绿色	
					220千伏古城站2号主变	78.45	78.45	绿色	
		青园街道、中山东路街道、跃进街道、河东街道、西兆通镇、高营镇	青园街道(广电社区、东玄社区、谈阁社区、范华社区、棉二东社区、棉二西社区)中山东路街道(栗康街南社区、中山东路十五条社区、兴东街北社区、省四院社区、长征街西社区、长征街东社区)跃进街道(和平路社区、翟东社区、金建社区、炼油厂社区、瑞国花园社区、建华北大街社区、书香尊园社区、简筑家园社区、盛世长安社区、和平时光社区、和华家园社区)河东街道(河纺街社区、建华第一社区、建华第三社区、建华第二社区、翟营大街社区、建华第四社区、谈固小区、第一社区、谈固小区、第二社区、建明南路社区、煤机街社区、星河盛世社区、金色里程社区)西兆通镇(十里铺社区、南石家庄社区、凌透社区、西兆通社区、东杜庄社区、店上村、西庄屯村、西庄村、东庄村、西塔口村、东兆通村)高营镇(高营联合社区、都市新城社区、东古城社区、西古城社区、南高营社区、北高营社区、翰唐城社区)	兆通220千伏变电站	220千伏兆通站1号主变	78.45	78.45	绿色	
					220千伏兆通站2号主变	78.45	78.45	绿色	
		谈固街道、南村镇	谈固街道(谈固社区、建明小区第一社区、建明小区第二社区、焦化厂社区、银龙小区第一社区、银龙小区第二社区、瑞景华庭社区、金嘉园社区、嘉和城社区、瑞城一社区、瑞城二社区、白佛村)南村镇(吴家营社区、南五女社区、东五女社区、小屯社区、中塔口社区、侯帐社区、北中奉社区、南杨庄社区、南中奉社区、东塔口社区、南村社区)	留村220千伏变电站	220千伏留村站2号主变	14.73	14.69	绿色	
					220千伏留村站3号主变	14.74	14.74	绿色	
		谈固街道	谈固街道(白佛社区、长东联合社区、华宸怡园社区、龚尚嘉苑社区、)	韩通220千伏变电站	220千伏韩通站1号主变	26.61	26.61	绿色	
					220千伏韩通站2号主变	26.54	26.54	绿色	
					220千伏韩通站3号主变	36.57	36.57	绿色	
		桃园镇、胜北街道	桃园镇(桃园社区、柳辛庄社区、庄窠社区、红旗社区、镇直社区、柳林铺社区、学府路联合社区、柳董庄社区、肖家营联合社区、陈章联合社区)胜北街道(北二环西社区、北二环东社区、东柳路社区、四水厂路社区、义东社区)	柳林220千伏变电站	220千伏柳林站1号主变	52.70	52.70	绿色	
					220千伏柳林站2号主变	78.45	78.45	绿色	
					220千伏柳林站3号主变	51.55	51.55	绿色	
		南村镇	南村镇(大丰屯社区、董家庄社区、北五女村、南村社区)	常山220千伏变电站	220千伏常山站1号主变	14.81	14.77	绿色	
					220千伏常山站2号主变	13.46	13.43	绿色	
建北街道、育才街道、建安街道、广安街道、阜康街道	建北街道(棉一社区、花园社区、谈西社区、谈后社区、新浩城社区、国赫红珊湾社区、盛世春天社区、光华路社区、八家庄社区)育才街道(药东社区、华药一区社区、谈北社区、二化社区、跃西社区、医大联合社区、谈南社区、裕彤社区、华清社区、碧景园社区)建安街道(建安路社区、华平社区、光华社区、华新路社区、棉一社区、棉五社区、荣景园社区)广安街道(广合社区、东大街社区、师大社区、一印社区、棉四社区、棉三社区、名门华都社区、冠诚苑社区)阜康街道(胜利北街第二社区、栗胜路社区、胜利北街第一社区、栗新小区社区、工人街社区、自由港社区、翡翠家园社区、华庭社区)	石家庄热电厂220千伏用户站	220千伏石家庄热电厂用户站5号主变	78.45	78.45	绿色			
			220千伏石家庄热电厂用户站6号主变	78.45	78.45	绿色			
1. 按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。 2. 因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 3. 考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 4. 110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 5. 可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。									